

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1624

Utstedt: 23.03.2011

Fornyet: 20.04.2020

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Minta, Flair og Vento ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Minta, Flair og Vento ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Følgende modeller inngår: Minta 32067xx0, 32168xx0, 32321xx0, 32322xx0, 31375xx0, 32917xx0, 32918xx0, 32488xx0, 30345xx0, 30346xx0 og 30348xx0  
Flair 32452xx0, 32453xx0, 32454xx0 og 32455xx0  
Vento 30425xx0, 30427xx0, 30429xx0, 30434xx0, 30435xx0 og 30436xx0

xx = Grohe fargekode

Produktene kan også markedsføres under navnet K-Line. Følgende K-Line modeller inngår: KM1L, KM1LS, KM1C, KM1CS, KM1CB, KM1Cw, KM1U, KM1US, KM1UB, KM3C, KM3CS, KM3U, KM3US, KM2U, KM2US, KM2C og KM2CS

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder